

Журнал инцидентов

с 22.06.2020 00:00:00 по 23.06.2020 18:36:32

Критерии поиска

Текст события содержит: [нет фильтрации]

Всего инцидентов, соответствующих критериям поиска: 106

Дата и время	Номер инцидента	Событие	Источник	Комментарии
23.06.2020 18:23:33	106	Удержание двери	Проходная (Вход) Узел: 10.1.31.187, БОРЕЙ-на-проходной	operatorIvanov: "Вносили новое оборудование"
23.06.2020 16:02:11	104	В помещении «Пульт контроля» мало людей	Пульт контроля Узел: 10.1.31.189, Платформа НЕЙРОСС	operatorIvanov: "Срочно вызван сотрудник Сергеев Николай" operatorIvanov: "Сергеев прибыл"
23.06.2020 15:02:10	105	Тревога, зона 0.RIN-borej-12.1	ТД_borej-12 1 Узел: 10.1.31.187, БОРЕЙ-v-borej-12	operatorIvanov: "Сработал оконный датчик" operatorIvanov: "Сильный ветер. Ветка ударила в окно"
23.06.2020 11:56:38	103	Неисправность Раздел Левое крыло	Раздел Левое крыло Узел: 10.1.31.189, Платформа НЕЙРОСС	operatorIvanov: "При смене фильтров кондиционера повредили кабель" operatorIvanov: "Оформлена заявка на ремонт"